

Экспертный лист оценки проекта

	Описание критерия оценки	Количество баллов (0-5)
Название стартап-проекта	Разработка датчика обнаружения гололёда на проводах воздушных линий электропередачи	5
Команда стартап-проекта	1. Сагиров Вильдан Ранисович - Капитан, анализ информации, формирование описания проекта 2. Мавляутдинов Линар Рамилевич - Редактор 3. Афанасьева Валентина Викторовна - Дизайнер, докладчик 4. Гайфиева Ляйсан Фаритовна - Поиск информации 5. Захватов Данила Евгеньевич – Критик	5
Технологическое направление	Степень технологичности проекта : Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии	5
Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт)	Продукт, устройство. В данный пункт необходимо дать развернутое описание услуги, продукта.	4
Актуальность стартап-проекта	Аварии при гололедно-ветровых нагрузках парализуют систему энергоснабжения потребителей на значительных территориях. Существующий в эксплуатации тензометрический метод имеет свои недостатки. Мы предлагаем датчик уровня ВЧ сигнала, который может компенсировать существующие недостатки системы с тензометрическим датчиком. Данная разработка решает проблему в предметной области.	5
Технологические риски	Необходимость наличия ВЧ связи на линии (это отрезает применение наших датчиков на линиях с напряжением ниже 110 кВ); Отсутствие возможности установки датчиков на грозотроссе;	5
Потенциальные заказчики	АО «Сетевая Компания», Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	4
Качество подготовки презентации	Способствует ли дизайн презентации положительному восприятию содержания проекта (привести развернутый ответ)	5
Результат экспертизы	Есть не существенные замечания. В целом проект заслуживает положительной оценки.	Общее количество баллов: 38

Дата 09.12.2022 г.

Эксперт  / Овсеенко Г.А.
Подпись ФИО